



## CONCLUSIONS DE L'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION

Nom de l'établissement : **ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE FONTENAY-SAINT-PÈRE**  
Adresse : **RUE DE LA MAIRIE 78440 FONTENAY-SAINT-PÈRE FRANCE**  
Date de l'évaluation : **04/11/2019**

Au sein de l'établissement, 5 pièces ont été investiguées dans 2 bâtiment(s).



Au total, sur les 20 ouvrants<sup>1</sup> investigués :

- 19 sont en état de fonctionnement<sup>2</sup>, soit 95 %
- 20 sont facilement accessibles<sup>3</sup>, soit 100 %
- 20 sont facilement manœuvrables<sup>4</sup>, soit 100 %

Au total, sur les 16 bouches d'aération investigués :

- 0 sont obturées totalement ou partiellement, soit 0 %
- 0 sont encrassées, soit 0 %

Recommandations : **ECHANTILLONAGE DE MESURE CO<sub>2</sub>; BENZEN ET FORMALDEHYDE .**

<sup>1</sup> **Ouvrant** : Fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur

<sup>2</sup> **En état de fonctionnement** : Effectivement ouvrable.

<sup>3</sup> **Facilement accessible** : Ouvrable sans obstacle ni action supplémentaire nécessaire.

<sup>4</sup> **Facilement manœuvrable** : Ouvrables par un adulte sans effort particulier.