

MAPE**APC**

BTFOR026 indB du 07/06/18

RAPPORT D'ESSAI**B009191378-01-2 / FONTENAY-SAINT-PÈRE**

(ind 0 du 11/02/20)

670, rue Oehmichen

25 460 Etupes

Tél : 03 81 99 60 22

Fax : 03 81 94 39 74

CLIENT (SITE) :

QUALICONSULT EXPLOITATION2, rue Hélène Boucher
Parc Ariane - Bâtiment Vénus
78280 GUYANCOURTà l'attention de *Marcelo SOARES / Quentin ROYER*Votre référence : **177781900418 / S51**

Nom ERP : -

Référence interne : **B009191378-01-2**

Ville

FONTENAY-SAINT-PÈREDate de prélèvement : **du 16/12/19 au 20/12/19**Commande n° **BTFOR259 signé**Date de réception au laboratoire : **10/01/2020**

Date analyses benzène

16/01/2020

Date analyses formaldéhyde

21/01/2020

Nature des échantillons :

Badge Umex-100

Badge Ultra III

Lot : **12636**

Normes de dosage appliquées :

NF ISO 16000-4 : dosage du formaldéhyde-méthode par échantillonnage diffusif

NF EN ISO 16017-2 : dosage du benzène

NF EN 16000-26 : dioxyde de carbone (CO₂)**RESULTATS DES ANALYSES**

Le 11/02/20,

Pascal PELLISSARD

Chef de projets

Unité Exploitation APC

cofrac**ESSAIS**

ACCREDITATION

N° 1-1678

PORTEE DISPONIBLE SUR

WWW.COFRAC.FR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation .

Elles sont identifiées par le symbole *. Ce rapport comporte 2 pages et 1 page d'annexe. Les résultats de l'annexe sont hors accréditation, et sont donnés à titre informatif

MAPE APC BTFOR026 indB du 07/06/18	RAPPORT D'ESSAI B009191378-01-2 / FONTENAY-SAINT-PÈRE (ind 0 du 11/02/20)	670, rue Oehmichen 25 460 Etupes Tél : 03 81 99 60 22 Fax : 03 81 94 39 74
---	--	---



Mesures et résultats

*Benzène

n°salle	Ref préleveur	Ref labo	Masse (ng/badge)
Classe	177781900418-S51-QAI363	B009191378-01-2-R01	55,8 ± 31,2
			±
			±
			±
			±
			±
			±
			±

*Formaldéhyde

n°salle	Ref préleveur	Ref labo	Masse (µg/badge)
Classe	177781900418-A298440	B009191378-01-2-R02	2,18 ± 0,39
			±
			±
			±
			±
			±
			±
			±

Observations / Commentaires

MAPE APC BTFOR026 indB du 07/06/18	RAPPORT D'ESSAI B009191378-01-2 / FONTENAY-SAINT-PÈRE (ind 0 du 11/02/20)	670, rue Oehmichen 25 460 Etupes Tél : 03 81 99 60 22 Fax : 03 81 94 39 74

ANNEXE
Mesures et résultats

Concentration en benzène						
n°salle	Ref labo	Concentration (µg/m3)		Conclusion sur Valeur Guide (VG)	Conclusion sur Valeur Limite (VL)	Conclusion sur la Qualité de l'Air Intérieur
Classe	B009191378-01-2-R01	0,56		< VG	< VL	Satisfaisant

Concentration en formaldéhyde						
n°salle	Ref labo	Concentration (µg/m3)		Conclusion sur Valeur Guide (VG)	Conclusion sur Valeur Limite (VL)	Conclusion sur la Qualité de l'Air Intérieur
Classe	B009191378-01-2-R02	17,8		< VG	< VL	Satisfaisant

Interprétation de Concentration maximale en CO2					
n°salle	C max (ppm)	C nuit (ppm)	Nombre occupants	Nombre occupants nominal	Estimation du débit d'air neuf manquant (m³/h)*
Classe	4253	804	24	24	379

*(Cf. ISO 16000-26)

Observations / Commentaires

Benzène

Aucune pièce ne présente de concentration supérieure à la valeur impliquant des investigations complémentaires (10 µg/m3)

Formaldéhyde

Aucune pièce ne présente de concentration supérieure à la valeur impliquant des investigations complémentaires (100 µg/m3)